

შეზღვევის თარიღი: 04/03/2022 წ

გასვლის თარიღი: 18/03/2022 წ

**დასკვნა**

ქ.ბათუმში, ანდრონიკაშვილის ქ.#42-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არაადამაკმაყოფილებელია. ხოლო საცხოვრებელ ბინებში კედლებისა და ტიხრების ძლიერი დანესტიანება შეუძლებელს ხდის მის ექსპლუატაციას. შენობის შიდა კონსტრუქციებს განუვადილი აქვთ ძლიერი ფიზიკური და ასაკობრივი ცვეთა. შენობის რეაბილიტაციისათვის შესასრულებელი სამუშაოების დიდი მოცულობის გამო, მისი აღდგენა არარენტაბელურია და არ მოგვაჩნია გამართლებულად.

ალექსანდრე კაიფაჩიანი

