

შემოსვლის თარიღი: 23/10/2020 წ

გასვლის თარიღი: 17/12/2020 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, ბაქრადის ქ.#25-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია და მისი ექსპლუატაცია არსებული სახით დაუშვებელია. აუცილებელია უკანა მხარეს დარჩენილი მიშენებული ნაწილის დემონტაჟი, ხოლო ძირითადი შენობა საჭიროებს აღდგენას შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით. ასევე აუცილებელია მდინარის ნაპირსამაგრი კონსტრუქციის მოწყობა, წინასწარ განხორციელებული ჰიდროლოგიური კვლევის შედეგების საფუძველზე დამუშავებული პროექტის მიხედვით.

ალექსანდრე კაიფაჯიანი

