

შემოსვლის თარიღი: 25/03/2022 წ

გასვლის თარიღი: 11/04/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, გრიბოედოვის ქ.#39-ში მდებარე შენობის ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია. შენობა საჭიროებს საფუძვლიან გამაგრებას. შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით, თუმცა დაზიანებათა ხასიათიდან და შენობის ასაკიდან გამომდინარე, მისი აღდგენა არარენტაბელურია და არ მიგვაჩნია გამართლებულად. არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია არ არის უსაფრთხო და არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

