

შემოსვლის თარიღი: 23/06/2020 წ

გასვლის თარიღი: 10/07/2020 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, გრიშაშვილის ჩიხი #1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია და საჭიროებს საფუძვლიან გამაგრებას, დეტალური კვლევის შედეგების საფუძველზე დამუშავებული კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით. არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველი და დაუშვებელია. დაზიანებები გამოწვეულია საძირკვლის არათანაბარი ჯდენითი დეფორმაციებით, რაც თავისმხრივ გამოწვეულია მის მიმდებარედ განხორციელებული საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებით. აღნიშნული სამუშაოები არსებულ შენობა-ნაგებობებთან მიმართებაში შესრულებულია სამშენებლო ნორმების დარღვევით.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

