

შემოსვლის თარიღი: 29/06/2022 წ

გასვლის თარიღი: 13/07/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას ქ.#43-ში მდებარე შენობის ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია. შენობა საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით, რომლითაც გათვალისწინებული უნდა იქნას როგორც დაზიანებული ზონების აღდგენა, ასევე ხის გადახურვების გამოცვლა. შესასრულებელი სამუშაოების რენტაბელობის საკითხი უნდა იქნას განხილული აღნიშნული პროექტის დამუშავების შემდგომ.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

