

შემოსვლის თარიღი: 27/10/2021 წ

გასვლის თარიღი: 15/11/2021 წ

**დასკვნა**

ქ.ბათუმში, ზ.გორგილადის ქ.#86-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსში მიმდინარე გამაგრებითი სამუშაოების ფარგლებში, ლოკალურ ზონებში დაზიანებათა მომატება დაკავშირებულია გამაგრების შედეგად ფუძე-სადირკველში გარკვეულ ცვლილებებთან და არ წარმოადგენს საფრთხეს მთლიანობაში შენობის მდგრადობისათვის. მიუხედავად ამისა მიზანშეწონილია არსებულ დაზიანებებზე წარმოებდეს დაკვირვება რათა მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესების შემთხვევაში დროულად მიღებული იქნას შესაბამისი ზომები.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

