

შემოსვლის თარიღი: 25/01/2022 წ

გასვლის თარიღი: 08/02/2022 წ

დასკვნა

ქ. ბათუმში, ისედაშვილის ჩიხი #10-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არადაცმაყოფილებელია და სეისმურ ნორმებთან შეუსაბამო. დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით განვითარებული დაზიანებები I-III ხარისხისაა (უმნიშვნელოდან მსუბუქამდე - მნიშვნელოვნიდან მიიმხმდე დაზიანება). აღნიშნულ ხარისხში დაზიანებული შენობები ექსპლუატაციისათვის ვარგისია. მომავალში, ხანგრძლივი ექსპლუატაციისათვის საჭიროა ფასადის კედელზე და ფასადიდან მარცხნივ მდებარე ნაკვეთურზე ჩატარდეს გაძლიერებითი სამუშაოები, ამავე დროს, აუცილებელია სანიაღვრე სისტემის გამართული მუშაობა, რათა საცხოვრებელი ფართები დაცული იყოს შემდგომი დატბორვისაგან.

ავთანდილ რომელაშვილი

