

შემოსვლის თარიღი: 15.06.2018წ.

გასვლის თარიღი: 27.10.2018წ

დასკვნა

ქ. ბათუმში, იმერხევის ქ. №4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ვიზუალური დათვალიერებით მისი ტექნიკური მდგომარეობა არაადაკმაყოფილებელია. შენობა კონსტრუქციული ელემენტების სახეობიდან გამომდინარე მიეკუთვნება კაპიტალურობის IV ჯგუფს და მისი ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 50 წელს. ფაქტობრივად შენობა ამორტიზირებულია. ვინაიდან შენობის მზიდ კონსტრუქციულ ელემენტებს განცდილი აქვთ მაღალი ფიზიკური და ასაკობრივი ცვეთა, მისი აღდგენა-გამაგრება გაუმართლებლად მიგვაჩნია და გარკვეული საფრთხეების შემცველობის გამო შემდგომი ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი. ასევე საფრთხის შემცველია მიშენებული ნაწილების ექსპლუატაცია სამშენებლო სეისმიურ ნორმებთან შესაბამისობის გამო.

გიორგი მარჯანიძე

