

შემოსვლის თარიღი: 17/03/2022 წ.

გასვლის თარიღი: 20/06/2022 წ.

დასკვნა

ქ. ბათუმში, ლუკა ასათიანის ქ. №49-ში ბ.შ. ამხანაგოზის „ასათიანის 49“ საკუთრებაში არსებულ 913 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.28.04.001) მდებარე საცხოვრებელი საგნობების ვიზუალური დათვალიერებით მათი ტექნიკური მდგომარეობა მწვავე ავარიულია. შენობათა კონსტრუქციული ელემენტების სახეობიდან გამომდინარე ისინი მიეკუთვნებიან კაპიტალურობის IV ჯგუფს და ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 50 წელს. ფაქტობრივად შენობები ამორტიზირებულია და მათი ექსპლუატაციის ვადა გასულია. ამასთან ერთად ვინაიდან შენობების შიდა კონსტრუქციულ ელემენტებს განცდილი აქვთ მაღალი ფიზიკური და ასაკობრივი ცვლითა, მათი აღდგენა-გამაგრება გაუმართლებლად მიგვაჩნია და გარკვეული საფრთხის შემცველობის გამო, შემდგომი ექსპლუატაცია მიზანშეწონილი არ არის.

დაწვრილებით განსაზღვრულია ექსპლუატაციის ვადის კვლევით ნაწილში.

გიორგი მარჯანიძე

