

შეძინდეს თბილისი რაიონის №128

გასვლის თარიღი: 30.10.2018წ

დასკვნა

ქ. ბათუმის ფიზიკური ხაზის ქ. მ. ა. ბ. ნ. დ. ანგ სავაჭრო-საბაღო მალის (ს/კ 05.32.11.316) ვიზუალური დათვალიერებით მისი ტექნიკური დეტალები ანაღაცაჟი კუბიკული შაბონი კონსტრუქციული ელემენტების სახეობიდან გამომდინარე მიეკუთვნება გამოქალაქობის IV კატეგორიის და მისი ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 50 წელს. ფაქტობრივად შენობა ამორტიზირებულია. ვინაიდან შენობის შიდა კონსტრუქციულ ელემენტებს განცდილი აქვთ მაღალი ფიზიკური და ასაკობრივი ტოტა, მისი აღდგენა-გამაგრება გაუძარბებლად მიგვაჩია და გარკვეული საფრთხეების შეწყველობის გამო შემდგომი ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი.

გარეკი მარჯანიძე



შემოსულის თარიღი: 27/09/2021 წ

გასვლის თარიღი: 23/12/2021 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, ვ.მაიაკოვსკის ქ.#3-ში რეზერვუარული მდგომარეობა არადაამუშავებელია, ხოლო ცალკეული ზონები საფრთხის შემცველია. შენობა საჭიროებს გამაგრებას, თუმცა შესაბამისი კონსტრუქციული და საპროექტო გადაწყვეტილების მიღებისათვის აუცილებელია განხილული იქნას შენობაზე განხორციელებული რეკონსტრუქციების საპროექტო დოკუმენტაცია და ჩატარებული იქნას შესაბამისი გადაანგარიშება, რომლის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შენობის დემონტაჟი.

ალექსანდრე კაიფაშვიანი

