

შემოსვლის თარიღი: 15/06/2022 წ

გასვლის თარიღი: 15/06/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, შამია ვარშაიის I ჩისი პლენარე #33 სანაგვეო ზღის ანჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია. შენობა განიცდის მნიშვნელოვან დეფორმაციას, რომლის ინტენსიური პროგრესირების პირობებში მოსალოდნელია მხარდი კონსტრუქციების მდგრადობის დაკარგვა და შენობის კონსტრუქციული რღვევა, რის გამოც არსებული სახით მისი ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველია და დაუშვებელია. დეფორმაციების გამოწვევი მიზეზის ზუსტი დადგენისათვის, საჭირო გადამოწმდეს შენობის დაფუძნების პირობები (ჩატარდეს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა) და მიღებული შედეგების გათვალისწინებით გადამოწმდეს შენობის საპროექტო დოკუმენტაცია. შენობის გამაგრებითი სამუშაოების შესრულების რენტაბელურობის საკითხი უნდა იქნას განხილული მისი გამაგრების პროექტის მიხედვით შედგენილი სააპოლიტიკო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

ალექსანდრე კვიციანიანი

