

შემოსვლის თარიღი: 25/03/2022 წ

გასვლის თარიღი: 18/04/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, რუსთაველის ქ. #10-ში მდებარე შეხობის ტექნიკური მდგომარეობა არადაზიანებულია, ხოლო პირველ სართულზე გამოკვლეული მზიდო კონსტრუქციები კრიტიკულ მდგომარეობაშია, რის გამოც შენობის ექსპლუატაცია ამ ეტაპზე არ არის უსაფრთხო აღიარებულია დროულად მიხდეს პირველ სართულზე არსებული ყველა მზიდი ელემენტის გამოკვლევა, მიღებული შედეგები კვლევაზე დასკვნად გამოგზავნის პროექტი, დამხებელი მე-6 სართულის გათვალისწინებით და განხორციელდეს ექსპლუატაციაზე შესაბამისი სამუშაოები.

ალექსანდრე კვიციანიანი

