

შემოსულის თარიღი: 11/11/2019 წ.

გასვლის თარიღი: 11/11/2019 წ.

დასკვნა

ქ. ბათუმში, სააკაძის ქ. №32-ში მცხოვრები მოქალაქე გულთამზე ბერიძის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლის (ს/კ 05.26.55.007) ვიზუალურმა გამოკვლევამ ცხადყო, რომ სააკაძის ქუჩის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული და შენობის სამუშაოებმა, გამოიწვიეს შენობაზე ჯდენითი და ბზარების წარმოშობის პროცესების განვითარების პროვოცირება.

რაც შეეხება საკუთარ ინსტრუქციას თუ არა შენობაზე აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, საჭიროა ითქვას შემდეგი: გარდა უიზუალური დაზიანებებისა შენობას გააჩნია სეისმიურ ნორმებთან გარკვეული შეუსაბამობები, როგორც გაძლიერების, ისე უიზუალური დაზიანების ასევე საკუთარ ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე ასეთი სამუშაოების ჩატარება აუცილებელია შესაძლებელი.

აღნიშნულ საკითხზე დაწერილებითი განმარტებები მოცემულია ექსპერტიზის დასკვნის კვლევით ნაწილში.