

შეიქმნა თარიღი: 15.05.2018წ.

გასვლის თარიღი: 26.10.2018წ

დასკვნა

ქ. თბილისში, ვ. ბერიძის ქ. № 10 სასახლეში აღმასრულებელი დირექტორის (სს) (ს/კ 05.35.28.113) ვიზუალური დათვალიერებით მათი ცენტრის ელემენტების ანგარიშით დასკვნაში აღნიშნულია, რომ კონსტრუქციული ელემენტების სასკიბიდან გამოდინარე მიტოვებული კონსტრუქციების IV კლასის და მისი ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 50 წელს. ფაქტობრივად შენობა ამორტიზირებულია. ეინიდან შენობის შიდა კონსტრუქციულ ელემენტებს განცდილი აქვთ მაღალი ფიზიკური და ასევე რთვი ცვეთა. მათი აღდგენა-გამაგრება გაუმართლებლად მიგვაჩნია და გარკვეული საფრთხეების შემცველობის გამო შემდგომი ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი.

გიორგი შარვაშიძე