

გასვლის თარიღი: 30/11/2022 წ

შემოსვლის თარიღი: 04/11/2022 წ

დასკვნა

ქ. ზათუმში ქათამძის ქ. N40-ში, მდებარე 6 სადარბაზოიანი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა პირველ სადარბაზოში პირველ სართულზე განთავსებულ ბინაში შიდა კედლებზე არსებული ზარების გათვალსწინებით ის მოითხოვს დეტალურ-ინსტრუმენტალურ კვლევას, რომლის შედეგების მიხედვით მას ჩაუტარდეს პროექტით დადგენილი გამაგრებითი სამუშაოები.

ბაჩუკი ჯინჭარაძე

