

შეძისილ ქ. თბილისი, 13/07/2022 წ.

გასვლის თარიღი: 13/07/2022 წ

გასკენ

ქ. ბათუმში, მერიც ხინშიაშვილის ქ. #21-ში სდებარე ძირითადი შენობის აქტივების ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. თუმცა მომდევნო ხანგრძლივი ვაჭრობის ექსპლუატაციისათვის საჭიროა არსებული ხარვეზები დასრულდეს. აღნიშნული ხარვეზები მიმდინარე აივანები ითხოვენ საფუძვლიან მესწავლას, რომლის შედეგების მიხედვით, საჭიროების შემთხვევაში მათი რეკონსტრუქცია გაეგრძელოს ან დემონტაჟი. არსებული სახით მიმდინარე აივანების ექსპლუატაცია არ არის რეკომენდებული. დაზარალებული და დაფორმირებული აივანები საფრთხის შემცველია და მათი ექსპლუატაცია დაუშვებელია.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი



მ. შ. შ. შ. შ.