

შემოსვლის თარიღი: 25/01/2022 წ

გასვლის თარიღი: 08/02/2022 წ

დასკვნა

ქ. ბათუმში, წერეთლის შესახვევი №1 ში თანასაკუთრებაში არსებულ 609 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 05.28.07.012) მდებარე საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტის დაგეგმვით იმის ტექნიკური მდგომარეობა დღეის მდგომარეობით შეიძლება შეფასდეს დასაჯობად და დაუსრულებლად ნიშნავს გაანხივარკვეული სახის I – II ხარისხის დაზიანებები, რასაც შენობის მდგომარეობის შეფასებაში უკუაქვია დაზიანება არ შეუძლიათ კონსტრუქციის საჭიროებს შილიოდ გარკვეულ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების რეკომენდაცია დამაკლუთ და საშრეთის დაზიანებული ფსდების, აგრეთვე აიუნის ბეტონ ერთხალსეული და არსებული კოორდინაციული ცილების რეაბილიტაციის შეკეთება.

დანკრეცვლით გამარტებში გაკეობილია დასკვნის კვლევის ნაწილში.