

შემოსვლის თარიღი: 24/01/2022 წ

გასვლის თარიღი: 07/02/2022 წ

დასკვნა

ქ. ბათუმში, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #45-ში მდებარე ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია. დეფორმაციათა მიღებული კლასიფიკაციის მიხედვით განვითარებული დაზიანებები I-III ხარისხისაა (უმნიშვნელოდან მსუბუქამდე-მნიშვნელოვანიდან მძიმემდე დაზიანება). ასეთ ხარისხში დაზიანებული შენობების ექსპლუატაცია შესაძლებელია, თუმცა საფრთხის შემცველია სეისმური ძვრის შემთხვევაში. ახლო პერიოდში საჭიროა #15, 16, 30 და 36 ბინებში არსებული, ლოკალური ხასიათის დაზიანებების აღმოფხვრა. კაპიტალური მხედვით ასეთი ტიპის შენობები მიეკუთვნება კაპიტალურობის II კლასს და მისი გამოსადეგობის ვადა შეადგენს 125 წელს. მომავალში, ხანგრძლივი ექსპლუატაციისათვის საცხოვრებელ სახლზე საჭიროა, რომ ჩატარდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ზზარების გამონოლითებით.

ავთანდილ რომელაშვილი

