შემოს[illegible] [illegible]/01/2022 წ

გასვლის თარიღი: 07/02/2022 წ

დასკვნა

ქ. ზუგდიდი, [illegible] 1746 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსის (ს/კ 05.26.03.042) [illegible] ებით დგინდება, რომ ძალზე განხორციელებული მიშენებების [illegible] არადამაკმაყოფილებელია. გარდა ამისა ჯავახიშვილის ქუჩის მხარეს განხორციელებულია სარდაფებში ახალი ბეტონის ბიგების მოსაწყობად თვითნებურად, ყოველგვარი გაძლიერების გარეშე ცოკოლის [illegible] და [illegible] ჯდენების გაჩენის საშიშროება. აღსანიშნავია [illegible] შენობაზე განხორციელებულია დამატებით ერთი სრული და ერთი მანსარდული სართულის დაშენება [illegible] გაძლიერების გარეშე, თვითნებურად, ყოველგვარი გათვლებისა და საპროექტო დოკ[illegible] ობისა და გადაკეთებების გამო, შენობას გაუჩნდა დაზიანებები, ძირითადად