

შემოსვლის თარიღი: 13/10/2022 წ

გასვლის თარიღი: 28/10/2022 წ

**დასკვნა**

ქ.ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ.#80-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა არაადამაკმაყოფილებელია, ხოლო ცალკეული ნაწილები ავარიულ მდგომარეობაშია. შენობა საჭიროებს გადაუდებელი გამაგრებითი ღონისძიებების გატარებას, შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით, ხოლო ავარიულ ნაწილებს მიზანშეწონილია ჩაუტარდეს დემონტაჟი. ვინაიდან შესასრულებელი სამუშაოები დაკავშირებულია მნიშვნელოვან სირთულეებთან, დიდ მოცულობებთან და შესაბამისად დიდ ხარჯებთან, შენობის აღდგენის რენტაბელურობის საკითხი გადაწყვეტილი უნდა იქნას გამაგრების პროექტის საფუძველზე, თუნდაც ძირითადი კონსტრუქციული გადაწყვეტების სტადიაზე. არსებული სახით შენობის ექსპლუატაცია არ არის უსაფრთხო.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

