

შენიშვნის თარიღი: 15.06.2018წ

გასვლის თარიღი: 30.10.2018წ

დასკვნა

ქ. ბათუმში, 3. აბაშიძის ქ. №21-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ვიზუალური დათვალერებით მისი ტექნიკური მდგომარეობა არადაამაკმაყოფილებელია. შენობა კონსტრუქციული ელემენტების სახეობიდან გამომდინარე მიეკუთვნება კაპიტალურობის III ჯგუფს და მისი ექსპლუატაციის ვადა შეადგენს 100 წელს. ფაქტობრივად შენობა ამორტიზირებულია. ვინაიდან შენობის შიდა კონსტრუქციულ ელემენტებს განვდილი აქვთ მაღალი ფიზიკური და ასაკობრივი ცვეთა, მისი აღდგენა-გამაგრება შესაძლებელია, თუმცა ჩასატერბელი სამუშაოების დიდი მოცულობისა და ღირებულებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია გაუმართლებლად გარკვეული საფრთხეების შემცველობის გამო შენობის შემდგომი ექსპლუატაცია არ არის მიზანშეწონილი. ვალკე საფრთხის შემცველია მიშენებული ნაწილების ექსპლუატაციაც სამშენებლო სეისმოურ ნორმებთან შეუსაბამობის გამო.

გიორგი მარჯანიძე

