

შემოსვლის თარიღი: 01/04/2022 წ

გასვლის თარიღი: 15/04/2022 წ

დასკვნა

ქ.ბათუმში, 9 მარტის ქ.#20-ში მდებარე შენობა #1 და შენობა #2-ის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია. შენობა #1 საჭიროებს საფუძვლიან რეაბილიტაციას, თუმცა დაზიანებათა ხასიათიდან გამომდინარე, მისი აღდგენა არარენტაბელურია და არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, ხოლო შენობა #2 ექვემდებარება აღდგენას, შესაბამისი კონსტრუქციული პროექტის მიხედვით, რაც ჩვენი აზრით იქნება რენტაბელური. შენობა #3 და შენობა #4-ის ამჟამინდელი ტექნიკური მდგომარეობა, მიუხედავად არსებული მცირე დაზიანებებისა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მომიჯნავედ მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების შედეგად შესაძლებელია მათი მკვეთრი გაუარესება, ხოლო ქვაბულის ფერდის გამაგრების გარეშე შენობების ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველია. საჭიროა დროულად მოხდეს ქვაბულის ფერდის გამაგრება და აღდგენილი იქნას დაზიანებული ზონები, რის შემდეგ შესაძლებელი იქნება ამ შენობების უსაფრთხო ექსპლუატაცია.

ალექსანდრე კაიფანჯიანი

